

125009, Российская Федерация, г. Москва, ул. Тверская, д. 27, стр. 2, а/я 894, тел./факс: +7 (495) 741-88-17, e-mail: info@npnoeks.ru

15.07.2024 № 9-01/ШГ-24
на № _____ от _____Министерство строительства
и жилищно-коммунального хозяйства
Российской Федерации

В действующей редакции ГОСТ 31937-2024 ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ «Правила обследования и мониторинга технического состояния» сохранился п. 4.2 следующего содержания: «Первое обследование технического состояния зданий (сооружений) рекомендуется проводить не позднее чем через два года после их ввода в эксплуатацию. В дальнейшем обследование технического состояния зданий (сооружений) рекомендуется проводить не реже одного раза в 10 лет и не реже одного раза в пять лет для зданий (сооружений) или их отдельных элементов, работающих в неблагоприятных условиях (агрессивные среды, вибрации, повышенная влажность, сейсмичность района 7 баллов и более и др.)».

Просим разъяснить следующее. Следует ли включать сведения об обследованиях в соответствии с ГОСТ 31937-2024 в состав раздела 10 "Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объектов капитального строительства", оформляемого в соответствии с ПП 87?

Президент



Ш.М. Гордзениани